

## DANE – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W RZĘSINIE

- 1) Ilość mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków w m. Rzęsin wynosi 198 osób (stan na 31.12.2014 r.).
- 2) Oprócz ścieków bytowych na oczyszczalnię doprowadzane są siecią kanalizacyjną wody powstałe w wyniku płukania filtrów z pobliskiej stacji uzdatniania wody. Ich ilości w skali roku ukazuje poniższa tabela. Ilość ścieków wprowadzanych na oczyszczalnię na podstawie sprzedaży w latach 2011 – 2014, przedstawia tabela:

ROK	ILOŚĆ ŚCIEKÓW	ILOŚĆ POWSTAŁYCH WÓD POPLUCZNYCH	ŁĄCZNA ILOŚĆ ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH NA OCZYSZCZALNIĘ
2011	4581,10 m <sup>3</sup> /rok	597,00 m <sup>3</sup> /rok	5178,10 m <sup>3</sup> /rok
2012	4184,00 m <sup>3</sup> /rok	562,00 m <sup>3</sup> /rok	4746,00 m <sup>3</sup> /rok
2013	4105,80 m <sup>3</sup> /rok	578,00 m <sup>3</sup> /rok	4683,80 m <sup>3</sup> /rok
2014	4253,00 m <sup>3</sup> /rok	670,00 m <sup>3</sup> /rok	4923,00 m <sup>3</sup> /rok

- 3) Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w latach 2011 – 2014, kształtowały się w granicach (próbki średniodobowe):

Bzt 5	65,00 – 247,00 mg/IO <sub>2</sub>
Chzt	253,00 – 938,00 mg/IO <sub>2</sub>
Zawiesina ogólna	75,00 – 242,00 mg/l
pH	7,42- 8,00

4) Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach surowych w latach 2011 – 2014, kształtowały się w granicach (próbki średniodobowe):

Bzt 5	232,00 – 630,00 mg/IO <sub>2</sub>
Chzt	454,00 – 1761,00 mg/IO <sub>2</sub>
Zawiesina ogólna	102,00 – 2340,00 mg/l
pH	7,42- 8,00