

DKR-4106.13.2016.ML

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

/tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zmiany Dz. U. z 2016 r. poz. 1020/

(tj. powyżej 3.500,00 PLN do 30.000,00 EURO)

I. Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych

adres do korespondencji: 72-300 Gryfice ul. Zielona 5

tel. 91 384 20 47 , faks 91 384 22 14

Zaprasza do złożenia oferty cenowe na : :Dostawę wraz z montażem pompy zatapialnej do ścieków , do przepompowni centralnej ścieków w Gryficach ul. Broniszewska". Termin realizacji przedmiotu zamówienia 23 grudnia 2016 r.

II. Opis przedmiotu zamówienia oraz załączniki

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- pompa ma być zdolna do tłoczenia bez blokowania surowych ścieków komunalnych, ścieków deszczowych oraz innych cieczy zawierających ciała stałe.
- Pompa powinna pracować w przedziale 0-290 l/s przy wysokości podnoszenia 42-8,5 m
- pompa w wymaganym punkcie pracy ma osiągnąć wydajność $Q = 130$ l/s przy wysokości podnoszenia $H = 32,67$ m i sprawności minimum 74 %.
- wirnik pompy dwukanałowy zamknięty o $\varnothing 350$ mm z wolnym przełotem minimum 100 mm
- wirnik ma być wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7
- korpus pompy ma być wykonany z żeliwa szarego EN-GJL-250
- silnik pompy ma być wykonany z żeliwa szarego EN=JL-1040
- pompa musi być wyposażona w regulowaną szczelinę czołową, pozwalającą na długotrwałe zachowanie sprawności hydraulicznej pompy średnica króćca tłoczącego pompy 200 mm – zgodna z średnicą przyłącza na obiekcie
- układ hydrauliczny wirnika kanałowego wyposażony jest w łopatki służące do oczyszczania szczeliny pomiędzy korpusem pompy, a wirnikiem
- maksymalne dopuszczalne wahania napięcia wynoszą -10% do +10%
- temperatura cieczy otaczającej i pompowanej w przedziale 0 – 40° C
- możliwość tłoczenia sieci o wartościach pH od 4 do 10
- zespół wirujący (wirnik, wał i rotor silnika) musi być wyważony statycznie i dynamicznie tak, aby podczas pracy nie generowały się nadmierne drgania
- łożyskowanie wału pompy podparte w trzech miejscach
- pompy mają być napędzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji F, o stopniu ochrony IP68 z trzema łącznikami termicznymi w uzwojeniach silnika. Silniki mają być zasilane napięciem 400 V
- silnik czterobiegunowy (obroty do 1480 obrotów/minutę) z rozruchem gwiazda-trójkąt
- maksymalna ilość załączeń pompy na godzinę 15 x

- moc znamionowa silników (P2) powinna być nie większa niż 68 kW, przy czym znamionowy pobór mocy z sieci (P1) nie powinien być wyższy od 73 kW
- maksymalne zużycie prądu ma być nie większe niż 134 A
- maksymalne zużycie prądu podczas uruchomienia ma być nie większe niż 827 A
- uszczelnienie wału z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym oraz umieszczoną między nimi olejową komorą odcinającą wypełnioną fizjologicznie obojętnym olejem specjalnym
- uszczelnienie mechaniczne wału (Sic/Sic i Sic/Carbon)
- wyłączniki wilgotnościowe przerywające obwód w razie pojawienia się wilgoci w silniku pompy
- kabel zasilający dopuszczony do pracy w temperaturze do 60°C
- wodoszczelny wlot kabla wykonany z materiału odpornego na korozję
- wymagany punkt pracy musi być dobierany w środkowym zakresie charakterystyki przyjmując przedział najwyższych sprawności hydraulicznych pompy
- producent udzieli pisemnej gwarancji o dostępności części zmiennych do dostarczonej pompy w okresie do 10 lat od zakończenia produkcji danego typoszeregu pomp
- do zakupionej pompy ma być dostarczone urządzenie rozruchowe softstart
- dostawca pompy musi dokonać montażu urządzenia rozruchowego (softstart) wraz z podłączeniem i uruchomieniem pompy
- jeśli są wymagane dodatkowe elementy zabezpieczające pompę w postaci modułów zewnętrznych (pomiar zawilgocenia, obecność wody w komorze olejowej, itp.) muszą być dostarczone wraz z pompą i zainstalowane

2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała wszystkie załączone do zapytania ofertowego dokumenty oraz aktualny odpis właściwego rejestru lub centralnej informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy od terminu składania ofert.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu (91 384 22 14) lub drogą elektroniczną: sekretariat@zuk.gryfice.eu)

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień merytorycznych dotyczących postępowania jest Jerzy Aniśko 609 543 517 natomiast w zakresie postępowania Marek Lachowicz 91 384 20 47.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy zakładu tj. : 7:00 – 15:00 .

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : 72-300 Gryfice ul. Zielona 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „*Nazwa przedmiotu zamówienia*” NIE OTWIERAĆ PRZED 28 listopada 2016 r. godz. . 10:05.

w terminie do dnia 28 listopada 2016 r., godz. 10:00

VII. Opis sposobu obliczania ceny :

1. Na załączonym formularzu ofertowo – cenowym należy przedstawić cenę ofertową brutto za udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zleci wyłonionemu oferentowi wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od realizacji zlecenia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych..
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez podania uzasadnienia.

Załączniki:

1. Formularz ofertowo – cenowych
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

21 listopada 2016 r.

M I S T R Z
ds. kandydacji oraz publicznych

Maciej Jachowicz

.....
(podpis i pieczęć)