

DKR-311.46.2015..ML

Zapytanie cenowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

/tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 zmiany Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 oraz Zarządzenie Nr 1106/2014
Burmistrza Gryfic z dnia 17.04.2014/

I. Zamawiający:

Zakład Usług Komunalnych w Gryficach

Adres do korespondencji: **ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice**

tel. 91 384 20 47, faks 91 384 22 14

zaprasza do złożenia ofert cenowych na ;

dostawę przepływomierzy wraz z szafkami zasilającą – telemetrycznymi oraz montażem i uruchomieniem na obiektach

II. Opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakup i montaż przepływomierzy elektronicznych w wersji rozdzielczej i rejestratorów natężenia przepływu zainstalowanych w szafkach zasilająco-telemetrycznych wyposażonych w moduł do bezprzewodowej transmisji danych z wykorzystaniem technologii GPRS wraz z ich podłączeniem na obiekcie oraz zestawienie połączenia w technologii GPRS pomiędzy szafkami zasilająco-telemetrycznymi zlokalizowanymi w budynkach , a stacją dyspozytorską zlokalizowaną na oczyszczalni ścieków w Gryficach. Rozszerzenie eksploatawalnego oprogramowania w porozumieniu z właścicielem wszelkich licencji, kodów źródłowych i haseł dostępowych będących w użytkowaniu przez ZUK Gryfice . Przepływomierze będą wykorzystywane do celów rozliczeniowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę fabrycznie nowych przepływomierzy elektromagnetycznych w ilościach i parametrach jak niżej wraz montażem i uruchomieniem:

1.Obiekt oczyszczalnia ścieków Kołomąć:- przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru chwilowego i sumarycznego przepływu ścieku surowego w warunkach ciśnieniowych w wersji rozdzielczej, montaż kołnierzy DN 150 w ilości 1 sztuka, Czujnik przepływomierza zainstalowany na rurociągu tłocznym stalowym w pozycji pionowej z pełnym wypełnieniem przez medium, z zabezpieczeniem czujnika przed przemarzaniem. Szafka zasilająco-telemetryczna zainstalowana w budynku.

2.Obiekt oczyszczalnia ścieków Prusinowo:- przepływomierz ultradźwiękowy do pomiaru chwilowego i sumarycznego przepływu ścieku oczyszczonego w warunkach grawitacyjnych do kanałów otwartych zainstalowanego w studni betonowej w wersji rozdzielczej w ilości 1 sztuka. Szafka zasilająco-telemetryczna zainstalowana w budynku.

Cechy jakie powinny spełniać przepływomierze wraz z szafkami zasilająco-telemetrycznymi.

Przetwornik przepływomierza w wersji rozdzielczej zainstalowany w punkcie pomiarowym szafce zasilająco-telemetrycznej wyposażone jw:

a.. zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy B+C do ochrony przewrotnika + standardowe zabezpieczenie B2 obwodów zasilania przetwornika oraz B2 do układu telemetry

b.. zabezpieczenia zasilacz UPS 600VA zapewniający podtrzymanie pracy przepływomierza przez okres minimum 5h w przypadku zaniku zasilania podstawowego

c.. przetwornik przepływomierza w wersji posiadającej port do komunikacji cyfrowej RS-485 z obsługą protokołu ModBus RTU lub port Ethernet z obsługą protokołu ModBus TCP

d.. zasilacz 230V_AC//24V_DC/1.0A do zasilania układu telemetry

e.. moduł telemetryczny MT-151_LED wyposażony w kartę SIM w wersji przedpłaconej (36 miesięcy, 500MB, APN telemetria.pl; karta zarejestrowana na ZUK w Gryficach)

f.. specjalizowany moduł ładowania akumulatora MT-1XX_UPS do podtrzymania zasilania modułu telemetrycznego

w przypadku zaniku zasilania podstawowego i rozładowania akumulatorów w UPS'ie g., przekaźniki do detekcji obecności zasilania w 4 punktach obwodu

Wykonawca udzieli minimum 24-miesięczny okres gwarancji na dostarczony przedmiot i wykonane prace.

Informacje dodatkowe.

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie składniki związane z wykonaniem tj. dostawą i montażem przedmiotu zamówienia oraz warunki stawiane przez zamawiającego. Osoba do kontaktu w zakresie specyfikacji technicznej Pan Jerzy Anisko tel 609-543-517. **Przed złożeniem oferty konieczna jest wizyta w miejscu wykonania zamówienia w celu dokonania wizji lokalnej terenu na których mają być zainstalowane przepływomierze.**

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego).

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest p. Jerzy Aniśko tel. 609 543 517.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zakładu, tj.: od 7:00 do 15:00.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: budynek Zarządu, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice, sekretariat, pok. nr 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „*Oferta cenowa na dostawę przepływomierzy wraz z szafkami zasilającą – telemetrycznymi oraz montażem i uruchomieniem na obiektach*” **NIE OTWIERAĆ PRZED 20.01..2017 r. godz. 10:05”.**

w terminie do dnia 20 stycznia 2017 roku, godz. 10:00. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto: dostawy przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z ewentualnym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

VIII. Informacje o formalnościach ..

1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
2. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz cenowy.

... 20 12 2016 r

M I S T R Z
ds. koordynacji pzw publicznych

Marcel Buchowiec