

DKR-311.41.2017.ML

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

/tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 zmiany Dz. U. Z 2016 r. poz.1020/

Zarządzenie Nr 1106/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwiecień 2014 r.

I. Zamawiający: Gmina Gryfice Plac Zwycięstwa 37 72-300 Gryfice , Zakład Usług Komunalnych w Gryficach

Adres do korespondencji: 72-300 Gryfice ul. Zielona 5

tel. 91 384 20 47 , faks 91 384 22 14

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: wykonanie okresowych pomiarów rezystancji izolacji urządzeń, przewodów i kabli elektrycznych, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej próby działania urządzeń różnicowoprądowych , badanie rezystancji izolacji silników oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowej zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, w terminie do -15 listopada 2017 r.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Okresowe badania należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-Iec 60364-6-61 w obiektach i budynkach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach wg poniższego wykazu :

Wykaz obiektów do pomiarów badania skuteczności zerowania i uziemienia

Oczyszczalnia ścieków Gryfice

- **Budynek administracyjno-techniczny**
- oświetlenie, kotłownia olejowa, 2 szt. pompy obiegowe CO
- **Budynek kraty**
- 6 napędów elektrycznych stacjonarnych, szafy sterownicze, oświetlenie
- **Budynek dmuchaw**
- 4 dmuchawy elektryczne, oświetlenie, szafy sterownicze
- **Budynek recyrkulacji**
- 5 szt pomp stacjonarnych, oświetlenie, szafy sterownicze
- **Budynek odwadniania osadu**
- Pomieszczenie wapnowania (3 szt silniki stacjonarne, oświetlenie)
- Hala wirówki (8 szt silniki stacjonarne, szafy sterownicze, oświetlenie)
- Silos wapna (3 szt silniki stacjonarne , szafa sterownicza, światlenie)
- Pomieszczenie sterowni (szafy sterownicze, oświetlenie)
 - **Wielofunkcyjny reaktor biologiczny** (10 szt silników zatapialnych, 2 szt napędów stacjonarnych)
 - Osadniki wtórne (2 szt. silniki stacjonarne, szafy sterownicze)
 - Przepompownia wewnętrzna (2 szt pomp zatapialnych, szafa sterownicza)
 - Piaskownik przedmuchiwany (1 szt silnik stacjonarny)
 - Selektor (2 szt pomp zatapialnych)

Ujęcie wody Trzygłowska (7 szt. pomp głębinowych, 4 szt pomp stacjonarnych, dmuchawa, sprężarka, szafy sterownicze, oświetlenie)

Ujęcie wody Śniadeckich (4 szt pomp głębinowych, 4 szt pomp stacjonarnych, dmuchawa, 6 napędów filtrów automatycznych)

Ujęcie wody Osada Zdrój (2 szt. pompy głębinowe, sprężarka, 2 napędy filtrów, oświetlenie)

Fontanna Gryfice (5 szt pomp stacjonarnych, szafa sterownicza, oświetlenie)

Przepompownia Centralna ul. Broniszewska (3 szt pomp zatapialnych, szafa sterownicza)

Przepompownie ścieków w Gryficach (2 lub 1 szt pomp zatapialnych, szafa sterownicza)

- Niekładzka
- Podwiejska
- Zdrojowa
- Klasztorna
- Łąkowa
- Parkowa

Przepompownia ścieków wioski (2 lub 1 szt pomp zatapialnych, szafa sterownicza)

- Rzęskowo – Brzoza
- Rzęskowo – Kasztan
- Stawno – Główna
- Stawno – Wieś
- Trzygłów – Jezioro

Tłocznia ścieków w Gryficach na ulicach (2 szt pomp stacjonarnych, pompa zatapialna, szafa sterownicza)

- Niechorska
- Piastów

Oczyszczalnia ścieków Trzygłów

- napęd elektryczny silniki 3 szt, 1 szt. pompa zatapialna, szafa sterownicza, oświetlenie

Oczyszczalnia ścieków Barkowo

- 5 szt pomp zatapialnych, 1 szt. napęd elek. sita, szafy sterownicze, oświetlenie)

Oczyszczalnia ścieków Prusinowo

- napęd przekładni 2 szt., 2 szt. pompy zatapialne, szafa sterownicza, oświetlenie

Ujęcia wody wioski

(wyposażone w 1 lub 2 pompy głębinowe, sprężarkę, szafa sterownicza, oświetlenie)

- Smolecin
- Kolomąc
- Prusinowo (dodatkowo 4 szt pomp sieciowych, dmuchawa, 6 szt napęd elek. zaworów)
- Rzęsin
- Przybiernówko
- Otok (dodatkowo pompy sieciowe 3 szt)
- Grębocin (dodatkowo 6 szt pomp stacjonarnych)
- Barkowo
- Raduń (dodatkowo pompy sieciowe 3 szt)

Budynki administracji, warsztaty, magazyny – baza przy ul. Zielonej 5.

Budynek szaleńców – ul. Parkowa

Oczyszczalnia ścieków w m. Ościęcino

Instalacja odgromowa jest zainstalowana na budynku administracyjno technicznym na oczyszczalni ścieków w Gryficach i na budynkach ujęcia wody Trzygłowska i Śniadeckich oraz budynkach administracji przy ul. Zielona 5

Pomiary obejmują również budynki administracyjne, warsztaty, magazyny i garaże zlokalizowane przy ul. Zielonej 5 w Gryficach.

Ilość punktów pomiaru:

- Gniazda 230 V – 220 szt.
 - Gniazda 400 V - 74 szt.
 - Silniki trój fazowe 197 szt. w tym są silniki pomp zatapialnych i silniki sucho stojące .
 - Budynki objęte badaniem rezystancji uziomów instalacji odgromowej 14 szt. (41 punktów)
 - urządzenia różnicowoprądowe 12 szt.
2. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty składania ofert.
 4. Czynności związane z pomiarami należy wykonywać w uzgodnieniu z pracownikiem ZUK P. Jerzym Aniśko .

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg załączonego wzoru formularza,
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Marek Lachowicz. e-mail :lachowicz@zuk.gryfice.eu
Natomiast w zakresie merytorycznym Jerzy Aniśko : anisko@zuk.gryfice.eu
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy zakładu tj. : 7:00 – 15:00 .
3. Zamawiający informuje, że prace objęte niniejszym zapytaniem ofertowy mogą być wykonywane w godzinach 7:00 do 15:00 w dni robocze.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : 72-300 Gryfice ul. Zielona 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nazwa przedmiotu zamówienia” NIE OTWIERAĆ PRZED 06 października 2017 r.
w terminie do dnia 06 października 2017 r. , godz. 10:00

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. **W trakcie wyceny prac objętych zapytaniem należy wziąć pod uwagę rozległość terenu na który znajdują się poszczególne budowle.**

VIII. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..
2. Zamawiający zleci wybranemu Wykonawcy realizację zamówienia po zamknięciu postępowania .
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana zrezygnuje z realizacji zlecenia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załącznik:

1. Formularz ofertowo - cenowy

Gryfice dnia 21..09.2017 r.

M I S T R Z
ds. koordynacji prac publicznych

Marcel Lachowicz

.....
(podpis i pieczęć)