

DKR-311.30.2018.ML

Gryfice dnia 28 czerwca 2018 r.

W nawiązaniu do zapytania ofertowego DKR-311.30.2018.ML z dnia 25 czerwca 2018 r. na dostawę 2 szt. agregatów pompowych do studni głębinowych, uprzejmie informujemy, że opis przedmiotu zamówienia został uzupełniony o dodatkowe zapisy, zmieniona została również granica sprawności pomp oraz zmianie ulegają materiały z których mają być wykonane wirniki (zmiany naniesiono wytłuszczonym drukiem).

II. Opis przedmiotu zamówienia oraz załączniki

1. Opis przedmiotu zamówienia;

- Wysokość podnoszenia 50,00 – 60,00 H(m) o wydajności 15,00 – 25,00 Q(m³/h) – 1 szt..
- Wysokość podnoszenia 55,00 – 65,00 K(m) o wydajności 25,00 – 35,00 Q*m³/h) – 1 szt..
- Wszystkie ww pompy o sprawności w zakresie **minimum 70 %**
- Pompy w zabudowie, żeliwo/mosiądz/stal nierdzewna – na zewnątrz i wewnątrz
- Wirniki z mosiądzu, żeliwa sfero, brązu cynowego, **stal nierdzewna**
- Pompy kompletne pod montaż
- W przypadku wyjścia gwintowego z pompy, w komplecie dołączyć przejście na kołnierz.
- Udzielona gwarancja na pompy nie mniejsza jak na okres 24 miesięcy
- Dostawa na koszt oferenta
- **Silniki pomp muszą być przewijalne**
- **Pompy naprawialne i producent gwarantuje części zamienne**
- Termin realizacji zamówienia do 31 lipca 2018 r.
- W ofercie należy podać typ pompy oraz jej wszystkie parametry.

2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

MISTRZ
ds. koordynacji prac publicznych
Marcel Lachowicz