

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

/tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/

Zarządzenie Nr 1106/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwiecień 2014 r.

I. Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Gryficach

Adres do korespondencji: 72-300 Gryfice ul. Zielona 5

tel. 91 384 20 47 , faks 91 384 22 14

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: wykonanie okresowych pomiarów rezystancji izolacji urządzeń, przewodów i kabli elektrycznych, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej próby działania urządzeń różnicowoprądowych , badanie rezystancji izolacji silników zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, w terminie do 30 września 2018 r.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Okresowe badania należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61 w obiektach i budynkach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach wg poniższego wykazu :

Wykaz obiektów do pomiarów badania skuteczności zerowania i uziemienia

Oczyszczalnia ścieków Gryfice

- **Budynek administracyjno-techniczny**
- oświetlenie, kotłownia olejowa, 2 szt. pompy obiegowe CO
- **Budynek kraty**
- 6 napędów elektrycznych stacjonarnych, szafy sterownicze, oświetlenie
- **Budynek dmuchaw**
- 4 dmuchawy elektryczne, oświetlenie, szafy sterownicze
- **Budynek recyrkulacji**
- 5 szt pomp stacjonarnych, oświetlenie, szafy sterownicze
- **Budynek odwadniania osadu**
- Pomieszczenie wapnowania (3 szt silniki stacjonarne, oświetlenie)
- Hala wirówki (8 szt silniki stacjonarne, szafy sterownicze, oświetlenie)
- Silos wapna (3 szt silniki stacjonarne , szafa sterownicza, światlenie)
- Pomieszczenie sterowni (szafy sterownicze, oświetlenie)
- **Wielofunkcyjny reaktor biologiczny** (10 szt silników zatapialnych, 2 szt napędów stacjonarnych)
- Osadniki wtórne (2 szt. silniki stacjonarne, szafy sterownicze)
- Przepompownia wewnętrzna (2 szt pomp zatapialnych, szafa sterownicza)
- Piaskownik przedmuchiwany (1 szt silnik stacjonarny)
- Selektor (2 szt pomp zatapialnych)

Ujęcie wody Trzygłowska (7 szt. pomp głębinowych, 4 szt pomp stacjonarnych, dmuchawa, sprężarka, szafy sterownicze, oświetlenie)

Ujęcie wody Śniadeckich (4 szt pomp głębinowych, 4 szt pomp stacjonarnych, dmuchawa, 6 napędów filtrów automatycznych)

Ujęcie wody Osada Zdrój (2 szt. pompy głębinowe, sprężarka, 2 napędy filtrów, oświetlenie)

Fontanna Gryfice (5 szt pomp stacjonarnych, szafa sterownicza, oświetlenie)

Przepompownia Centralna ul. Broniszewska (3 szt pomp zatapialnych, szafa sterownicza)

Przepompownie ścieków w Gryficach (2 lub 1 szt pomp zatapialnych, szafa sterownicza)

- Niekładzka
- Podwiejska
- Zdrojowa
- Klasztorna
- Łąkowa
- Parkowa

Przepompownia ścieków wioski (2 lub 1 szt pomp zatapialnych, szafa sterownicza)

- Rzęskowo – Brzoza
- Rzęskowo – Kasztan
- Stawno – Główna
- Stawno – Wieś
- Trzyglów – Jezioro

Tłocznia ścieków w Gryficach na ulicach (2 szt pomp stacjonarnych, pompa zatapialna, szafa sterownicza)

- Niechorska
- Piastów

Oczyszczalnia ścieków Trzyglów

- napęd elektryczny silniki 3 szt, 1 szt. pompa zatapialna, szafa sterownicza, oświetlenie

Oczyszczalnia ścieków Barkowo

- 5 szt pomp zatapialnych, 1 szt. napęd elek. sita, szafy sterownicze, oświetlenie)

Oczyszczalnia ścieków Prusinowo

- napęd przekładni 2 szt., 2 szt. pompy zatapialne, szafa sterownicza, oświetlenie

Ujęcia wody wioski

(wyposażone w 1 lub 2 pompy głębinowe, sprężarkę, szafa sterownicza, oświetlenie)

- Smolęcín
- Kołomąc
- Prusinowo (dodatkowo 4 szt pomp sieciowych, dmuchawa, 6 szt napęd elek. zaworów)
- Rzęsin
- Przybiernówko
- Otok (dodatkowo pompy sieciowe 3 szt)
- Grębocin (dodatkowo 6 szt pomp stacjonarnych)
- Barkowo
- Raduń (dodatkowo pompy sieciowe 3 szt)

Warsztaty, – baza przy ul. Zielonej 5.

Ilość punktów pomiaru:

- Gniazda 230 V – 150 szt.
- Gniazda 400 V - 70 szt.
- Silniki trój fazowe 195 szt. w tym są silniki pomp zatapialnych i silniki sucho stojące .
- urządzenia różnicowoprądowe 12 szt.

2. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg załączonego wzoru formularza,
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Marek Lachowicz. E-mail :lachowicz@zuk.gryfice.eu
Natomiast w zakresie merytorycznym Jerzy Aniśko : anisko@zuk.gryfice.eu
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy zakładu tj. : 7:00 – 15:00 .
3. Zamawiający informuje, że prace objęte niniejszym zapytaniem ofertowy mogą być wykonywane w godzinach 7:00 do 15:00 w dni robocze.
- 4.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : 72-300 Gryfice ul. Zielona 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „*Nazwa przedmiotu zamówienia*” **NIE OTWIERAĆ PRZED 14 sierpnia 2018 r.**
w terminie do dnia 14 sierpnia 2016 r. , godz. 10:00

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. W trakcie wyceny prac objętych zapytaniem należy wziąć pod uwagę rozległość terenu na który znajdują się poszczególne budowle oraz to że w części obiektów prace należy wykonać do 6 ,00 m poniżej terenu lub do 4,00 m powyżej terenu.

VIII. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..
2. Zamawiający zleci wybranemu Wykonawcy realizację zamówienia po zamknięciu postępowania .
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana zrezygnuje z realizacji zlecenia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załącznik:

1. Formularz ofertowo - cenowy

Gryfice dnia 25..07.2018 r.

M I S T R Z
ds. koordynacji prac publicznych

Marcel Zachowicz

.....
(podpis i pieczęć)