

Gryfice, dnia 26.09.2013 r.

Do Wykonawców biorących udział w przetargu poniżej kwoty 14.000 euro na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku administracyjno-socjalnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach

WYJAŚNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku z zapytaniem telefonicznym w dniu 25.09.2013 r. zadany przez jednego z Wykonawców biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczącym temperatury otoczenia, w jakiej należy przyjąć ilość lekkiego oleju opałowego do obliczenia ceny oferty, Zamawiający wyjaśnia, że w formularzu cenowym przyjęto założenie, iż 16 m³ oleju opałowego jest ilością w temperaturze 15°C.

Odpowiedź sporządził:

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Włodzimierz Rączkowiak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Włodzisław Tyburski